

22 - 25 October 2024
Hanover, Germany



ELT-VERTEILUNGEN AN HALLENWÄNDEN /
ELECTRICITY DISTRIBUTION BOXES ON HALL WALLS
ZUGANG GEWÄHRLEISTEN / ACCESS MUST BE ENSURED
VARIANTEN / VARIANTS:

FUSSBODENGEFÄLLE IM VERBINDBEREICH ZUR NEBENHALLE.
HÖHENQUOTENPLAN BEACHTEN! (ACHSE N-L, 0.53%)
FLOOR SLOPES DOWNWARD IN COVERED AREA BETWEEN HALLS.
POINT-TO-POINT DEVIATION IN FLOOR HEIGHT SPECIFIED IN
"FLOOR SLOPE PLAN" (AXIS N-L, 0.53%)

F FEUERLÖSCHER, FEUERMEHLER /
F FIRE EXTINGUISHER, FIRE ALARM
F FEUERLÖSCHHYDRANT b/h/d = 1.14 / 1.65 / 0.26m
F FEUERLÖSCHHYDRANT b/h/d = 1.24 / 1.65 / 0.26m

HALLENSÄULEN / HALL COLUMNS

SCHÄCHTE / SHAFTS

KANÄLE ANSCHLUSSPUNKTE
IM FUSSBODEN ZUR STANDVERSÖRGUNG
- ZUGANG GEWÄHRLEISTEN -

CHANNELS CONNECTION POINTS
IN THE FLOOR TO
SUPPLY THE STAND AREA
- DO NOT OBSTRUCT ACCESS -

LICHTE HÖHE = 6.50 m - 13.00 m JE NACH STANDORT. STELLENWEISE GERINGERE
NUTZHOHE WG. BAULICHER EINSCHRÄNKUNGEN.
MAX. HEIGHT CLEARANCE FOR EXHIBITS = 6.50 TO 13.00 m DEPENDING ON LOCATION.
ACTUAL CLEARANCE LOWER IN SOME PLACES DUE TO ARCHITECTURAL SPECIFICS

MAX. FUSSBODENBELASTUNG / MAX. FLOOR LOAD 100 KN/M²
MAY. (GILT NICHT AUF SCHÄCHTEN UND VERSÖRGUNGSKANÄLEN) /
(NOT VALID FOR SHAFTS OR SUPPLY CHANNELS)

